

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, शिलांग
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION Ltd
(A Government of India Enterprise)
NORTH EASTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE, SHILLONG
दैनिक आवृत्ति प्रोफाइल/DAILY FREQUENCY PROFILE



Date of Reporting: 19-May-2022

FDI For 18-May-2022								
आवृत्ति प्रोफाइल /Frequency Profile (Hz)	<49.9	49.9-50.05	>50.05	% मे आवृत्ति आईईजीसी बैंड के बाहर / % of time Frequency outside IEGC band	घंटे की संख्या मे आवृत्ति आईईजीसी बैंड के बाहर /No. of hours Frequency outside IEGC band	अधिकतम आवृत्ति/Maximum Frequency (Hz)	न्यूनतम आवृत्ति /Minimum Frequency (Hz)	औसत आवृत्ति /Average Frequency (Hz)
18-May-22	30.63	64.05	5.32	35.95	8.37	50.11	49.60	49.93

सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता/ Corrective actions required:

जब आईईजीसी बैंड की तुलना में आवृत्ति अधिक या कम है, तो सभी एसएलडीसी, एसईबी, वितरण लाइसेंसधारी और आईएसजीएस को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 और बाद के संशोधन के खंड संख्या 6.4.7 और 6.4.10 के अनुसार अनुसूची को बनाए रखें।

When frequency is higher or lower than the IEGC Band, all the SLDCs, SEBs, distribution licensee & ISGSs maintain schedule as per Clause No. 6.4.7 & 6.4.10 of Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and subsequent amendment.